


# KS-skema Vejsyn

Sagsnr.:	Sagsnavn:	Bygherre:
Skema nr.: F-14.09.01	Udgave: 01-11-2015 Rev. 01	Løbenr.:

Repræsentant for :                      Navn: Dennis Sørensen

**Munck Forsyningsledninger a/s**  
Lilleringsvej 8-10  
Underskrift   
8462 Hårlev  
Tlf. 7640 9210

Vejmyndighed:  
Aarhus kommune

Tilsyn:  
Dennis Sørensen

Entreprenør:  
Munck Forsyning

Øvrige:

## Bemærkninger:

61 – Vi ville se om det kunne varmes op og jævnes – det blev skiftet samt indkørsel.  
Fliser er rettet til.  
beskadiget fortov er fyldt op efter aftalt.  
51 - Fliser er hævet.  
7 – De er hæver. Ved skaber er der sået græs igen. Trekanten er udbedret. Belægningen er lagt fast og er i niveau.  
Pallisvej  
46-62 - Fliser er rettet og sandet. Der er lagt beton under chausseseften. Asfalt ved nr. 62 er lavet.  
Stophane er hævet det den kunne.  
63 – Fliser er skiftet. Der er lagt en hel i ved stophane. Asfalt rampe har Din El ikke taget op.  
Løse chausseseften er lagt fast de steder vi har kørt dem løse. Der er ryddet op og fliserne er lagt fast.  
Chausseseften mangler to steder de er lagt. Asfaltborten er skiftet store steder og meget ekstra.  
1-41 - Asfaltborten er skiftet store steder og meget ekstra. Ujævn asfalt er efter fjernvarmen.  
37 - Dette er fjernvarmen.  
35 - Fjernvarmen har lagt asfalt på vejen og måske dækket ch. Sten  
33 – Det er udbedret  
29 – 25 Det er udbedret.  
15 – Der er udbedret.  
11 – Det er efter fjernvarmen.  
9 – Asfalten overholder de krag som de skal.  
7 – Asfalt efter fjernvarmen.  
5 – Det er udbedret.  
1 – Det er udbedret. Billede efter er Fjernvarmen.  
Hvedbjergvej  
86 – De er hævet det de kan.  
40 – Postkasse er skiftes  
15-23 Det er kommunen.  
52 – Det er udbedret. Billedet efter er udbedret.  
2 – 32 Det er kommunen og det billede efter og 28 – 42 er også kommunen.  
Billederne til 34-56 det er udbedret.  
34 – 56 Det er udbedret.  
Omkring vandet er det kommunen.

# KS-skema Vejsyn

Sagsnr.:	Sagsnavn:	Bygherre:
Skema nr.: F-14.09.01	Udgave: 01-11-2015 Rev. 01	Løbenr.:

Asfalt er lagt og overholder de gælden krag, samt lagt efter de omkring liggende arialer.  
Det samme gælder fliserne som er af ældre dato, er lagt efter de gældende krag.  
Det er afleveret fra dags dato.

**Aftaler:**

**Dokumentation:**

Entreprenør: Munck Forsyning	Set af tilsyn: Dennis Sørensen
Dato:	Dato: 15-12-2020